

Zimbra

v.guerin@evelup.fr

Fwd: AQUASOL - DOSSIER EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

De : Loïc DUPONT <l.dupont@evelup.fr>

ven., 24 nov. 2023 10:57

Objet : Fwd: AQUASOL - DOSSIER EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

📎 2 pièces jointes

À : Valérie GUERIN <v.guerin@evelup.fr>

Valérie,

Ci-dessous info d'Aquasol concernant l'EARL DU CHESNAY CHEL

Bonne journée

Loïc DUPONT
Conseiller Environnement et Valorisation
06.11.66.08.62



📍 ZA de Kerjean
7 rue Edgar Brandt
CS 90234
56500 LOCMINÉ
☎ +33 (0)2 97 01 20 80
🌐 www.evelup.fr
🌐 [in](#) [t](#) [f](#)

De : "c brasset" <claire.brasset@aqua-sol.fr>**À :** "DU CHESNAY CHEL" <gaecduchesnay@bbox.fr>**Cc :** "Loïc DUPONT" <l.dupont@evelup.fr>, "Margaux PERROT" <m.perrot@aqua-sol.fr>**Envoyé :** Jeudi 23 Novembre 2023 16:59:56**Objet :** AQUASOL - DOSSIER EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

Bonjour Monsieur,

Vous trouverez ci-après le dernier avis du SDIS concernant votre dossier.

Je mets Loïc DUPONT d'EVEL'UP en copie de ce mail.

Nous restons à votre disposition pour toute question,

Cordialement,

Claire BRASSET
Co-gérante
Chargée d'études
Tél. 06 81 32 53 51
Mail claire.brasset@aqua-sol.fr

AquaSol

Espace Monniais
48 Rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE
Tél. 02 99 83 15 21
Mail : claire.brasset@aqua-sol.fr
www.aqua-sol.fr

De : Fabien Heraux <fabien.heraux@sdis22.fr>
Envoyé : lundi 6 novembre 2023 10:50
À : a.chretien@aqua-sol.fr
Cc : gaecduchesnay@bbox.fr; Catherine Niol
Objet : RE: DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

Bonjour,

J'ai bien pris note de votre nouvelle proposition et je vous en remercie. Celle-ci est conforme a nos recommandations et valide pour nos services de fait.

Les PEI pouvant être retenus pour couvrir le risque incendie présenté doivent être répertoriés, conçus et installés conformément au règlement départemental de DECI (RD DECI), notamment en ce qui concerne:

- les caractéristiques,
- l'accessibilité (en tous temps et toutes circonstances par voie carrossable),
- la signalisation.

Vous trouverez la documentation issue du RDDECI (et ses annexes), pour vous permettre d'appréhender la problématique, sur notre site internet <http://www.sdis22.fr>, onglet "la DECI".

D'autre part, dès que l'installation est opérationnelle (en eau et utilisable par nos services) il conviendra de nous recontacter afin de réaliser une reconnaissance opérationnelle initiale (réception). Cette dernière nous permet de prendre en compte ce nouveau PEI, de l'intégrer dans la base de données départementale et dans notre cartographie opérationnelle.

Dès que les travaux sont réalisés, prendre contact avec le service prevision.direction@sdis22.fr pour réceptionner la réserve d'eau.

Par simplicité et contact, merci de bien vouloir nous transmettre les coordonnées du PROPRIETAIRE (Mail, adresse postale, téléphone) a des fins de suivi et contact SVP.

Merci de votre collaboration.

@ **Catherine Niol** – Relance à faire dans 6 mois STP.



Commandant Fabien HERAUX

Adjoint au chef de groupement prévention

analyse des risques - Chef du Service Prévision

📍 : 2Rue de Serq – 22000 St Brieuc Cedex

@ : fabien.heraux@sdis22.fr

☎ : 02.96.75.10 .68 / 06.20.72.24.64

De : a.chretien@aqua-sol.fr <a.chretien@aqua-sol.fr>

Envoyé : mardi 17 octobre 2023 11:00

À : Fabien Heraux <fabien.heraux@sdis22.fr>

Cc : gaecduchesnay@bbox.fr

Objet : RE: DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre retour.

Vous trouverez ci-joint la note modifiée, intégrant une poche incendie de 120 m3.

Pour information le débit du poteau Incendie 097-1 a été demandé à la mairie de LA

LANDEC, par mail en date du 10/10/2023. Cependant l'exploitant ayant choisi de mettre en place une poche incendie, la borne incendie a été retirée de la proposition.

M. DANIEL, représentant de l'EARL du Chesnay Chel, se tient à votre disposition pour une éventuelle visite de son site d'élevage.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Aurélie CHRETIEN - *Ingénieur chargée d'études*

AquaSol, 48 rue de Bray 35510 CESSON SEVIGNE

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Mob. 06 84 62 63 24

Fax (33) 02 99 83 15 90

www.bureau-etudes-environnement-35.fr

De : Fabien Heraux [<mailto:fabien.heraux@sdis22.fr>]

Envoyé : lundi 9 octobre 2023 14:34

À : a.chretien@aqua-sol.fr

Cc : prevision.direction@sdis22.fr; sig@sdis22.fr; DDPP 22/PRE (Prévention des Risques Environnementaux)

Objet : DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

Bonjour,

Vous avez sollicité mes services concernant la DECI de l'EARL du Chesnay commune de LA LANDEC

Je vous informe ne pas pouvoir donner de suite favorable à votre proposition de DECI pour les raisons suivantes :

- La réserve incendie doit être située à plus de 10m des bâtiments à défendre, ce qui n'est pas le cas dans votre proposition (votre réserve est collée au bâtiment à défendre).
- Le poteau Incendie 097-1 est situé à plus de 700m de l'exploitation, ce qui ne constitue pas une DECI réglementaire (Quid du débit pression de cet équipement).
- Le plan d'eau référencé N° 342-10 situé à 1500m ce qui ne constitue pas une DECI réglementaire en défense de cette exploitation.

Afin de nous proposer une DECI conforme, je vous invite :

1. Proposer un emplacement de PEI conformément à nos recommandations d'implantation agricole.
2. À prendre connaissance de nos recommandations et du recueil de point d'eau incendie
3. À connaître le Débit/Pression de PI 097-1 auprès de la mairie territorialement compétente (Qui viendra en complément éventuel de l'implantations de ce PEI prévu)
4. À vous rapprocher de la mairie afin de permettre que cette installation de DECI profite au tiers dont vous faite mention à l'EST de votre projet. (Convention Mairie du PEI privé).

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.

@Prévision : j'ai créé le PEI à l'étude N° 19 sur la commune / WP 097-00018



Commandant Fabien HERAUX

Adjoint au chef de groupement prévention

analyse des risques - Chef du Service Prévision

📍 : 2Rue de Serq – 22000 St Brieuc Cedex

@ : fabien.heraux@sdis22.fr

☎ : 02.96.75.10.68 / 06.20.72.24.64



24 de Kerjean
7 rue Edgar Brandt
CS 90234
56500 LOCMINÉ
+33 (0)2 97 01 20 80
www.evelup.fr

signature Locminé.jpg
38 ko

De : gaecduchesnay@bbox.fr
Objet : Tr: RE: DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC
À : v guerin <v.guerin@evelup.fr>

mer., 22 nov. 2023 17:15

2 pièces jointes

De : a.chretien@aqua-sol.fr <a.chretien@aqua-sol.fr>
À : Fabien Heraux <fabien.heraux@sdis22.fr>
Sujet : RE: DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC
Date : 17/10/2023 11:00:15 Europe/Paris
Copie à : gaecduchesnay@bbox.fr <gaecduchesnay@bbox.fr>

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre retour.
Vous trouverez ci-joint la note modifiée, intégrant une poche incendie de 120 m3.
Pour information le débit du poteau Incendie 097-1 a été demandé à la mairie de LA LANDEC, par mail en date du 10/10/2023. Cependant l'exploitant ayant choisi de mettre en place une poche incendie, la borne incendie a été retirée de la proposition.

M. DANIEL, représentant de l'EARL du Chesnay Chel, se tient à votre disposition pour une éventuelle visite de son site d'élevage.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Aurélie CHRETIEN - *Ingénieur chargée d'études*
AquaSol, 48 rue de Bray 35510 CESSON SEVIGNE
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Mob. 06 84 62 63 24
Fax (33) 02 99 83 15 90
www.bureau-etudes-environnement-35.fr

De : Fabien Heraux [mailto:fabien.heraux@sdis22.fr]
Envoyé : lundi 9 octobre 2023 14:34
À : a.chretien@aqua-sol.fr
Cc : prevision.direction@sdis22.fr; sig@sdis22.fr; DDPP 22/PRE (Prévention des Risques Environnementaux)
Objet : DECI EARL du CHESNAY CHEL - La LANDEC

Bonjour,

Vous avez sollicité mes services concernant la DECI de l'EARL du Chesnay commune de LA LANDEC

Je vous informe ne pas pouvoir donner de suite favorable à votre proposition de DECI pour les raisons suivantes :

- La réserve incendie doit être située à plus de 10m des bâtiments à défendre, ce qui n'est pas le cas dans votre proposition (votre réserve est collée au bâtiment à défendre).
- Le poteau Incendie 097-1 est situé à plus de 700m de l'exploitation, ce qui ne constitue pas une DECI réglementaire (Quid du débit pression de cet équipement).
- Le plan d'eau référencé N° 342-10 situé à 1500m ce qui ne constitue pas une DECI réglementaire en défense de cette exploitation.

Afin de nous proposer une DECI conforme, je vous invite :

1. Proposer un emplacement de PEI conformément à nos recommandations d'implantation agricole.
2. A prendre connaissance de nos recommandations et du recueil de point d'eau incendie
3. A connaître le Débit/Pression de PI 097-1 auprès de la mairie territorialement compétente (Qui viendra en complément éventuel de l'implantations de ce PEI prévu)
4. A vous rapprocher de la mairie afin de permettre que cette installation de DECI profite au tiers dont vous faite mention à l'EST de votre projet. (Convention Mairie du PEI privé).

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d'information.

@Prévision : j'ai créé le PEI à l'étude N° 19 sur la commune / WP 097-00018



Commandant Fabien HERAUX

Adjoint au chef de groupement prévention

analyse des risques - Chef du Service Prévision

📍 : 2 Rue de Serq – 22000 St Brieuc Cedex

@ : fabien.heraux@sdis22.fr

☎ : 02.96.75.10.68 / 06.20.72.24.64



PJ 23 - Dossier DECI_poche_v2.pdf

402 ko
