



**PRÉFET  
DES CÔTES-  
D'ARMOR**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction des Relations  
avec les Collectivités  
Territoriales**

**Arrêté  
Portant mise en demeure de respect de prescriptions  
installations classées pour la protection de l'environnement**

**(Communauté d'Agglomération Lannion Trégor Communauté  
déchetterie située au lieu-dit Lannec Kerrien à Ploumilliau)**

Le Préfet des Côtes d'Armor  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

**Vu** le Code de l'Environnement et ses annexes,

**Vu** l'annexe de l'article R-511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

**Vu** le récépissé du 10 mars 1997 déclarant l'ouverture d'une déchetterie sur la commune de Ploumilliau au lieu-dit Lannec Kerrien et exploitée par le syndicat du Roscoat Leguer,

**Vu** l'arrêté préfectoral de mise à jour et changement d'exploitant du 17 novembre 2011 délivré à la communauté d'agglomération Lannion/Trégor Communauté,

**Vu** l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

**Vu** l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial),

**Vu** le rapport de l'inspecteur de l'environnement spécialité Installations Classées du 14 septembre 2020 et le projet d'arrêté de mise en demeure transmis le même jour à l'exploitant par courrier recommandé avec accusé réception conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l'Environnement ;

**Vu** la réponse de l'exploitant transmise le 1<sup>er</sup> octobre 2020 ;

**Considérant** que l'exploitant ne respecte pas l'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 en ne clôturant pas toute la périphérie du site et ne permettant pas d'interdire toute entrée non autorisée.

**Considérant** que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions de l'article 2.2. de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 sur la tenue au feu d'un local de stockage de déchets dangereux,

**Considérant** que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions de l'article 2.4. de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 en n'assurant pas une ventilation convenable des locaux de stockage de déchets dangereux,

**Considérant** que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions de l'article 2.7. de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 en ne possédant pas de cuvettes de rétention pour les produits liquides dans un local de stockage de déchets dangereux,

**Considérant** que l'exploitant ne dispose pas de moyens d'extinction d'incendie conformément à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 et que, en cas de sinistre incendie, les risques de propagation du feu à l'extérieur du site sont considérablement augmentés,

**Considérant** dans ces conditions qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues par l'article L 171-8 du Code de l'Environnement afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;

**Sur proposition de la Secrétaire générale des Côtes-d'Armor :**

## **ARRÊTE :**

### **Article 1<sup>er</sup>**

La communauté d'agglomération LANNION TREGOR COMMUNAUTE, est mise en demeure de respecter pour son établissement, la déchetterie située au lieu-dit Lannec Kerrien – 22300 PLOUMILLIAU dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté les dispositions suivantes :

- de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

#### **« Article 15. Clôture des installations**

*L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de l'installation. »*

#### **« Article 21. Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie**

*L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :*

*- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;  
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ;  
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli*

*l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m<sup>3</sup>/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;*  
*- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.*

*Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. »*

- de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial),

**« Annexe I, article 2.2. Locaux d'entreposage, déchets dangereux.**

*Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles.*

*Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.*

**I. Réaction au feu**

*Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0.*

*Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).*

**II. Résistance au feu**

*Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :*

*- l'ensemble de la structure est a minima R. 15 ;*

*- les murs séparatifs entre le local, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.*

*Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.*

**III. Toitures et couvertures de toiture**

*Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2).*

**Annexe I, article 2.4. Ventilation, locaux déchets dangereux.**

*Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.*

**Annexe I, article 2.7. Cuvettes de rétention.**

Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

... »

**Article 2 : Sanctions**

Dans le cas où l'une des obligations prévues aux articles précédents ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant, les sanctions prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'Environnement.

**Article 3 : Information des tiers**

En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 du Code de l'Environnement sont publiées sur le site internet des services de l'État dans le département des Côtes d'Armor pendant une durée minimale de deux mois.

**Article 4 : Délai et voies de recours**

Conformément à l'article L. 171-11 du Code de l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte 35044 – Rennes Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente décision. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur l'application « Télérecours citoyen » accessible à partir du site web [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**Article 5 : Exécution**

La Secrétaire générale de la préfecture des Côtes d'Armor, le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au maire de la commune de PLOUMILLIAU et à la communauté d'agglomération LANNION/TREGOR COMMUNAUTE.

Saint-Brieuc, le **14 OCT. 2020**

Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire générale

  
Béatrice OBARA