

Tableau récapitulatif des rendements de la station de CALOUEZ

DATE	DBO₅	DCO	MES	NGL	PT
Janvier	99,5	95,3	98,2	92,3	97,2
Février	99,7	97,2	98,5	94,3	98,4
Mars	99,1	97,1	98,3	90,3	98,7
Avril	99,5	97,2	98,1	95,0	98,4
Mai	99,5	96,2	98,5	94,4	98,0
Juin	99,6	97,1	97,5	94,1	96,6
Juillet	99,1	96,2	96,6	87,7	93,5
Août	99,2	95,6	96,9	88,9	95,8
Septembre	98,7	94,9	93,7	89,9	94,9
Octobre	99,5	96,0	96,7	91,7	92,7
Novembre	99,6	94,9	97,2	91,2	94,7
Décembre	99,3	95,3	95,6	90,4	96,6
Normes	97 %	96 %	96 %	95 %	90 %
moyenne	99,4	96,1	97,1	91,7	96,3